

**ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ**

**Προμήθεια φυσικό αέριο κίνησης οχημάτων**

**Ομάδα Δ**

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
1	<p>Σταθμό ανεφοδιασμού, εγκατάσταση κυριότητας του Αναδόχου, που θα περιέχει τον απαραίτητο εξοπλισμό για τον ανεφοδιασμό με Φ.Α. των οχημάτων του Δήμου. Η εγκατάσταση αυτή θα τηρεί τους όρους και προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας πρατηρίων διανομής συμπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG) και μικτών πρατηρίων υγρών καυσίμων, υγραερίου (LPG) και συμπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG), ή υγραερίου (LPG) και συμπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG), ή υγρών καυσίμων και συμπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG), σύμφωνα με την υπ. αριθ. οικ.13935/930 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 674Β'/2014), και θα περιλαμβάνει όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό και εξαρτήματα για την πλήρωση με ασφάλεια των οχημάτων του Δήμου.</p>	ναι		
2	<p>Συντελεστή Wobbe German norm 260/l ο οποίος πρέπει να είναι μεταξύ 13.500kcal/Nm<sup>3</sup> και 11.000kcal/Nm<sup>3</sup>. Η ελάχιστη ανώτερα θερμογόνος δύναμη του Φ.Α ανά Nm<sup>3</sup> θα πρέπει να είναι 9.200kcal.</p>	ναι		
3	<p>Προδιαγραφές που ορίζονται σύμφωνα με την υπ. αριθ. οικ.13935/930 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 674Β'/2014).</p>	ναι		